ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ М 1:2000

за УПИ I, II, III и IV в нов кв. 156
по плана на гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе
за възлова станция (ВС) 400kV с ИПЗ на ПИ 20184.42.107

/съгл. чл.35 ал.2 от ЗУТ/

Пп

Е и Н по технолог. изисквания	Пзастр=макс.80%
Кинт = макс 2.5	Позел=мин.20%

същ.ВЕЛ20kV "Летище"-
собственост на ЕРП Север АД

При пресичане на проектните ВЕЛ 20kV и ВЕЛ220kV
да се осигури вертикално разстояние между проводниците на двата
електропровода минимум 4м съгласно нУЕУЕЛ -Наредба №3.

Същ.СБС от същ.ВЕЛ20kV "Летище" -демонтира
се и се монтира нов ъглов СРС
/демонтират се проводници и стълбове от т.А до т.В/

съществуващи стълбове и проводници ,
собственост на Нап.системи ЕАД клон Долен Дунав -демонтират се

УПИ II
За техническа инфраструктура -
електроенергийни съоръжения

УПИ III
За техническа инфраструктура-
електроенергийни съоръжения

т.С

-стълб №1

т.А

проектен ВЕЛ220kV

сервитут 5м

сервитут 2.5м

ново трасе за ВЕЛ20kV
"Летище" -от т.А до т.В

сервитут 3.0м

т.В

ново трасе за ВЕЛ20kV
"Летище" -от т.А до т.В

извън регулация

в регулация

сервитут 3.5м

Същ.СРСот същ.ВЕЛ20kV "Летище" -демонтира се и
се монтира нов ъглов СРС-извън имота

СХЕМА ИЗМЕСТВАНЕ
съществуващи съоръжения

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04435
инж. ВЕНЕТКА
МАРИНОВА ТАБИЯШКА
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
Секция: ЕАСТ
Части на проекта по удостоверение за ПЛП

Възложител: „ГРИЙН ПРОДЖЕКТС ДИВЕЛЪПМЪНТ "ЕООД

"МАРИНОВ АРХ" ЕООД

ОБЕКТ: "ПУП-ПУР от ОТ 523 до 529; ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в нов кв. 156 по плана на гр. Две могили, община Две могили, област Русе за възлова станция (ВС) 400kVA с ИПЗ на ПИ 20184.42.107 по КККР /стар 000107 по КВС/

Чертеж: Изместване на съществуващи съоръжения			М 1:2000
Проектант:	инж.В.Табияшка		Част: ЕЛ
Съгласувал:	арх. Пл. Маринов		Фаза: ГРАД.
	ГЕОД: инж. Р. Маркова		
Р-л фирма:	арх. Т. Маринова		2024г