О Б Щ И Н А Д В Е М О Г И Л И • О Б Л А С Т Р У С Е

7150 Две могили, бул. "България" №84, тел. централа: 08141 / 3999; 9205; 9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

З А П О В Е Д

№ 691

30.10.2023 г., гр. Две могили

Относно: Спазване на противопожарните изисквания и пожаробезопасно използване на отоплителни с твърдо и течно гориво инсталации, и електронагревателни уреди през отоплителния сезон 2023/2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с пожаробезопасното използване на отоплителни и нагревателни уреди, съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Н А Р Е Ж Д А М

1. Определям 01.11.2023 г. за начало, а 31.03.2024 г. за край на отоплителния сезон.
2. Забранявам промяната начина на отопление, освен установения в общинската администрация, кметствата, кметските наместничества, детските градини, училища и ЦНСТПЛУИ. При извънредни обстоятелства промяна да се извършва след разрешението на Красимира Русинова – зам.-кмет в Община Две могили.
3. В края на работния ден всеки служител/работник е длъжен да изключи електроуредите /с изключение на тези за хранителни продукти и със специално предназначение/, електронната апаратура, машините и съоръженията, с които работи и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място.

   В помещенията и сградите оборудвани с прекъсвачи/шалтери за ел. захранване същото да се изключва.
4. Преди настъпване на зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
5. За извършените ремонти на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения да се съставят протоколи, съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
6. Съставените протоколи за извършените ремонти на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения да се съхраняват в досието по пожарна безопасност на обекта.
7. Да се извършат проверки на състоянието на електрическите инсталации, както и за пукнатини по комините и при наличие на такива да бъдат отстранени.
8. Локалните отоплителни уреди да са стандартни и да отстоят на 80 см. от горими материали, както и да има негорими подложки под тях с борд.
9. Димоотводните тръби /кюнци/ да са здраво укрепени и да отстоят на 50 см. от горими предмети.
10. При експлоатацията на отоплителни и нагревателни уреди да не се допуска:
    10.1. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

10.2. сушенето и поставянето на материали и оборудване върху отоплителни и нагревателни уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

10.3. използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

10.4. използването на уредите и съоръженията в нарушение на строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

10.5. употребата на лесно запалими и горими течности за разпалване;

10.6. използването на въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;

10.7. принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи.

11. Забранявам в котелното помещение:

11.1. поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котела и тръбопроводите;

11.2. извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили.

Заповедта да се сведе до знанието на служителите от общинска администрация, кметствата и кметските наместничества, административния, педагогическия и помощен персонал в детските градини, училища, служителите и работниците в ЦНСТПЛУИ и обекти за масови пребивавания на хора, хижи и обекти с производствено предназначение на територията на община Две могили.

/п/

ИНЖ. ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ

Вр. ИД Кмет на Община Две могили